

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod litem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1210475

Výrobek: Proudový chránič s nadproudovou ochranou

Typ: OLE, OLI (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: AC 230 V, 50/60 Hz; I_n : 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 A; I_{res} : 0,03; 0,3 A; I_{cn} : 6; 10 kA; char. B, C

Objednatel: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Výrobce: OEZ s.r.o.
Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 211887-01/01 ze dne: 10.08.2021

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61009-1 ed.3:13+A1:15+A2:15+A11:16+A12:17, ČSN EN 61009-2-1:97+A11:99

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 211887 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. (2014/35/EU) v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 23.08.2024

24.08.2021 oprava 13.09.2021

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



211887-01

OLI,OLE

Typové označení 10kA, AC	Typové označení 10kA, A	Typové označení 10kA, AC-G	Typové označení 6kA, AC
OLI-6B-1N-030AC	OLI-16B-1N-030A	OLI-10B-1N-030AC-G	OLE-6B-1N-030AC
OLI-10B-1N-030AC	OLI-10B-1N-030A	OLI-16B-1N-030AC-G	OLE-10B-1N-030AC
OLI-16B-1N-030AC	OLI-16B-1N-030A	OLI-20B-1N-030AC-G	OLE-16B-1N-030AC
OLI-20B-1N-030AC	OLI-20B-1N-030A	OLI-25B-1N-030AC-G	OLE-20B-1N-030AC
OLI-25B-1N-030AC	OLI-25B-1N-030A	OLI-10C-1N-030AC-G	OLE-25B-1N-030AC
OLI-32B-1N-030AC	OLI-32B-1N-030A	OLI-16C-1N-030AC-G	OLE-32B-1N-030AC
OLI-40B-1N-030AC	OLI-40B-1N-030A	OLI-20C-1N-030AC-G	OLE-40B-1N-030AC
OLI-6C-1N-030AC	OLI-6C-1N-030A	OLI-25C-1N-030AC-G	OLE-6C-1N-030AC
OLI-10C-1N-030AC	OLI-10C-1N-030A		OLE-10C-1N-030AC
OLI-16C-1N-030AC	OLI-16C-1N-030A		OLE-16C-1N-030AC
OLI-20C-1N-030AC	OLI-20C-1N-030A		OLE-20C-1N-030AC
OLI-25C-1N-030AC	OLI-25C-1N-030A		OLE-25C-1N-030AC
OLI-32C-1N-030AC	OLI-32C-1N-030A		OLE-32C-1N-030AC
OLI-40C-1N-030AC	OLI-40C-1N-030A		OLE-40C-1N-030AC
OLI-6C-1N-300AC	OLI-6C-1N-300A		
OLI-10C-1N-300AC	OLI-10C-1N-300A		
OLI-16C-1N-300AC	OLI-16C-1N-300A		
OLI-20C-1N-300AC	OLI-20C-1N-300A		
OLI-25C-1N-300AC	OLI-25C-1N-300A		
OLI-32C-1N-300AC	OLI-32C-1N-300A		
OLI-40C-1N-300AC	OLI-40C-1N-300A		

Typové označení 10kA, F
OLI-6B-1N-030F-K
OLI-10B-1N-030F-K
OLI-13B-1N-030F-K
OLI-16B-1N-030F-K
OLI-20B-1N-030F-K
OLI-25B-1N-030F-K
OLI-32B-1N-030F-K
OLI-40B-1N-030F-K
OLI-6C-1N-030F-K
OLI-10C-1N-030F-K
OLI-13C-1N-030F-K
OLI-16C-1N-030F-K
OLI-20C-1N-030F-K
OLI-25C-1N-030F-K
OLI-32C-1N-030F-K
OLI-40C-1N-030F-K

